

1、产品概述

JTM-SSJ16YG-BAT 型家用可燃气体探测器是依据国标《GB15322.2-2019 可燃气体探测器 第二部分:家用可燃气体探测器》进行设计(以下简称为:探测器),适用于家庭室内天然气管道的泄漏监测。

该探测器采用基于 MEMS 工艺的甲烷传感器,以及电化学式一氧化碳传感器,具有高精度、高集成度、高可靠性、操作简单、维护方便等特点;浓度值线性输出,灵敏度高;性能稳定,抗中毒性好,抗干扰能力强。该探测器结合先进电子技术及精良工艺制成,不同状态用不同颜色的高亮聚光 LED 指示,具有低功耗、操作简单、维护方便等特点。

2、技术参数

探测气体	甲烷、一氧化碳	通讯方式	4G-CAT1
误差	甲烷:±3%LEL 一氧化碳:±50×10 ⁻⁶ (体积分数)	报警设定值	甲烷:8%LEL 一氧化碳:200×10 ⁻⁶ (体积分数)
量程	甲烷:0~16%LEL 一氧化碳:(0-1000)×10 ⁻⁶ (体积分数)	报警方式	声光报警
采样方式	自然扩散	工作电压	DC3.6V
贮存温度	-25℃~55℃	压力限制	86kPa~106kPa
工作温度	-10℃~55℃	工作湿度	≤93%RH(无凝露)
重量	<1kg	防护等级	IP30


外形尺寸	105.5mm*105.5mm*30mm
输出接口类型、容量	一组 2.4G 无线输出
信号的类型和参数	联网接口采用 TTL 负逻辑串行通信信号电平,通信速率 4800bps, 8 位数据位, 偶校验, 1 位停止位。
存储器中各类报警历史记录及最大存储条数	探测器报警记录: ≥200 条 探测器报警恢复记录: ≥200 条 探测器故障记录: ≥100 条 探测器故障恢复记录: ≥100 条 探测器掉电记录: ≥50 条 探测器上电记录: ≥50 条 探测器失效记录: ≥1 条

注意: ① 爆炸下限 (LEL) 为可燃气体或蒸气在空气中的最低爆炸浓度。

② 报警设定值即报警点。

3、外形结构及功能介绍

3.1 外形结构示意图



3.2 状态说明

正常监控状态: 绿色指示灯 30s 闪烁一次。

自检状态: 正常监视状态下,长按按键 3s,指示灯绿红黄三色循环闪亮,同时蜂鸣器响。

打阀测试状态: 正常监视状态下,长按按键,等待自检结束,直到蜂鸣器发出“滴滴滴”后,松开按键,报警器进行打阀测试,测试结束后,须将阀提起。

报警状态: 甲烷报警后红色指示灯常亮,一氧化碳报警后红色指示灯闪亮,甲烷报警与一氧化碳同时报警红色指示灯常亮;同时蜂鸣器响;短按按键消音。

故障状态: 黄色指示灯常亮,蜂鸣器响。

寿命到期状态: 黄色指示灯闪亮。传感器的使用寿命为 5 年,产品累计通电时间至 5 年时寿命指示灯闪亮,请及时更换探测器。

配对状态: 长按按键,报警器进入自检模式,触发声光自检后立即松手,等待声光自检结束后,连续短按三次按键(期间每次按键报警器会发出“滴”一声),报警器发出“滴滴滴”,进入配对状态,此时正常绿色指示灯快速闪烁。配对成功后,报警器会发出“滴”一声,同时正常绿色指示灯停止闪烁,自动进入正常监控状态。报警器进入配对状态 50s 后,如果无法配对成功,超时退出配对状态,自动进入正常监控状态。

4、产品安装

4.1 安装位置

探测器的安装位置应根据所使用的燃气及燃气灶具的位置等实际情况分析决定,但应遵循以下原则:

※探测器与燃气使用器具应位于同一房间;

※安装在距离燃气灶水平距离 0.5m 以外 4m 以内;

※安装于距离天花板的垂直距离为 ≤0.3m 处;

※如果房间内有障碍物,探测器要和潜在泄漏源位于隔离物的同一侧。

请不要安装在以下位置

※直接受燃烧器具等产生的排气、蒸汽、油烟影响的场所;

※在橱柜里或其下面;

※潮湿或湿润的区域;

※热水房及夜间断电的场所;


※温度 -10℃ 以下或 55℃ 以上的地方或室外;

※靠近门窗或任何可能受气流影响地方,如排风扇或气孔;

※污垢或尘土可能聚积堵塞探测器并阻止它工作的场所。

4.2 探测器的安装

使用两个 Φ6mm 的胀塞螺丝将探测器固定板固定到墙壁上,然后将探测器固定到安装板上(安装尺寸见外形结构图)。



安装位置推荐图

20min 以上, 可达到最佳使用性能; 及时清理探测器外壳进气孔, 确保探测器进气通畅; 避免被腐蚀或水淋等情况; 传感器要避免高浓度气体的冲击, 否则会降低传感器的灵敏度; 请勿随意切断电源; 探测器中气体传感器设计使用寿命为 5 年, 因使用环境不同传感器的使用寿命可能会发生变化。

7、常见故障

- 7.1 正常绿色指示灯不闪烁: 产品未激活, 按照 5.1 中操作激活产品; 电池连接不牢固, 检查电池是否连接牢固。
- 7.2 故障黄色指示灯常亮: 传感器损坏, 建议更换。

8、售后

本产品自出厂之日起保修期壹年(不可抗拒力和人为因素除外)。请勿私自拆解本产品, 一经打开, 保修服务自动终止。

9、注意事项

- 9.1 测试气体请选用天然气, 切勿使用打火机测试。
- 9.2 探测器应定期校准测试, 建议周期不超过 1 年, 否则, 可能会导致探测器允许误差超差。
(建议由专业人员操作)
- 9.3 寿命指示灯闪亮, 请及时更换探测器。
- 9.4 测试报警响应时间, 可燃气体用浓度为报警设定值 1.6

倍的试验气体测试。

- 9.5 产品型号的组成及代表意义: ①J: 家用可燃气体探测器 ②T: 甲烷(天然气) ③M: 一氧化碳 ④SSJ16YG-BAT: 企业产品编码。
- 9.6 本产品已由中华联合财产保险股份有限公司承保。
本说明书的内容及本产品的规格如有变更, 恕不另行通知。

sdbenan

JTM-SSJ16YG-BAT 型 家用可燃气体探测器

使用说明书

5、产品使用

- 5.1 首次使用前请长按触摸按键 10s, “滴滴” 3 声后激活, 激活 20min 后进入最佳检测状态。
- 5.2 当环境中的被检测气体浓度达到报警点时, 探测器进入报警状态, 不同气体报警对应指示灯不同的报警状态, 蜂鸣器鸣响并关闭燃气紧急切断阀。
- 5.3 当探测器报警时, 请立即切断气源开窗通风, 严禁开、关任何电器, 并联系燃气专业人员排除故障。
- 5.4 当浓度低于报警点时, 探测器恢复正常监控。

6、产品维护

首次使用或检测机构进行性能测试时, 必须激活老化

济南本安科技发展有限公司

地址: 山东省济南市高新区和邻街 169 号 邮编: 250209
电话: 0531-80972687 0531-80972661
传真: 0531-80972662 邮箱: jnbenan@163.com
服务热线: 400-658-5080 网址: www.sdbenan.com

成品尺寸: 74mm(W) × 105mm(H) 出版日期: 2026 年 05 月
为保护环境, 产品报废后请交给有资质的单位处理。

LYS. 7014

济南本安科技发展有限公司

感谢您购买本公司产品, 使用产品前请阅读使用说明书。